

Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2017AN2542



aitex
textile research institute

**RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 17AN2542

Référence de l'échantillon:

“DOMINO (RM 250, RM 251, RM 252, RM 253, RM 254, RM 255, RM 256 and RM 257)”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2:2011 (équivalent EN ISO 11925-2:2010) et UNE-EN 13823:2012+A1:2016 (équivalent EN 13823:2010+A1:2014), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (équivalent EN 13501-1:2007+A1:2009) comme:

“B-s1,d0”

Alcoy, 20/11/2017.



Celia Dolça
LE RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU FEU

