

# RÉACTION AU FEU



Demandeur: **ELITIS, SAS**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2017AN3075



**aitex**  
textile research institute

**RÉACTION AU FEU  
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

**N° 17AN3075**

Référence de l'échantillon:

**"RM 410"**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010+A1:2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 comme:

**"B-s1,d0"**

Alcoy, 15/01/2018.



**Celia Dolça**  
LE RESPONSABLE DU DÉPARTAMENT DU FEU