

ESSAI TYPE

Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Observant les tâches décrites pour le système 3 de vérification de conformité et les prestations détaillées dans l'annexe ZA de la norme harmonisée relative au produit UNE-EN 15102:2008+A1:2012 V2



aitex

textile research institute

L'organisme notifié n°0161

N° 14AN0794

Déclare dans son rapport de classification N°2014AN0794 que le revêtement décoratif pour murs référencé comme :

**"PARADISIO RM 605 – RM 607 –
RM 609"**

A été soumis à un essai conformément aux exigences précisées dans la norme harmonisée relative au produit, et qu'il se trouve classifié selon la norme, UNE-EN 13501-1, comme:

"B-s1,d0"

Valable pour la déclaration de conformité selon le paragraphe ZA.2.2 de la norme relative au produit.

Alcoy, 26/03/2014.


Silvia Devesa Valencia
SOUS-DIRECTRICE LABORATOIRES


Jordi Ferri Pascual
RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU

