

La Société :

**ELITIS, S.A.**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 qui établit les conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction, a réalisé les essais de type de réaction au feu sur :



aitex  
textile research institute

Laboratoire d'Essai Notifié N° 0161

Document N° 15AN0381

En tenant compte des conditions établies pour le marquage CE décrites dans l'Annexe ZA de la norme harmonisée de produit **EN 15102:2007+A1:2011**, le laboratoire notifié déclare dans son rapport de classification n° 2015AN0381 que le **revêtement décoratif pour murs** référencé comme :

**"LUMINESCENT RM 613"**

a été l'objet d'essai conformément aux conditions citées dans la norme de produit, étant classifiée selon la norme EN 13501-1:2007+A1:2009 comme :


**"B-s1,d0"**

Les détails du produit, essais et champ d'application de la classification sont déclarés dans l'annexe A du présent document.

Alcoy, le 25 février 2015.



**Raquel Muñoz González**  
RESPONSABLE DU SECTEUR INNOVATION



**Jordi Ferr Pascual**  
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT FEU

