

aitex

textile research institute
Plaza Emilio Sala 1 - 1º
E-03801 Alcoy (Alicante)

RÉACTION AU FEU

Demandeur:

ELITIS, S.A.

2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2017AN1977



aitex

textile research institute

RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 17AN1977

Référence de l'échantillon:

"RM 675"

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2:2011 (équivalent EN ISO 11925-2:2010) et UNE-EN 13823:2012+A1:2016 (équivalent EN 13823:2010+A1:2014), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (équivalent EN 13501-1:2007+A1:2009) comme:

"B-s1,d0"

Alcoy, 23/08/2017.

Raquel Muñoz González
CHEF DE ZONE LABORATOIRESLE

