

# RÉACTION AU FEU



**aitex**

textile research institute  
Plaza Emilio Sala 1 - 1º  
E-03801 Alcoy (Alicante)

Demandeur:

**ELITIS, S.A.**

2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2017AN1987



**aitex**

textile research institute

**RÉACTION AU FEU  
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

**N° 17AN1987**

Référence de l'échantillon:

**"RM 680"**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2:2011 (équivalent EN ISO 11925-2:2010) et UNE-EN 13823:2012+A1:2016 (équivalent EN 13823:2010+A1:2014), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 (équivalent EN 13501-1:2007+A1:2009) comme:

**"B-s1,d0"**

Alcoy, 29/08/2017.



**Raquel Muñoz González**  
CHEF DE ZONE LABORATOIRESLE

