

Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2020AN1470



**RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 20AN1470

Référence de l'échantillon:

“KACHAMA”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010 + A1 :2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:

“C-s1,d0”

Alcoy, 29/09/2020.

Celia Dolça
LE RESPONSABLE DU DÉPARTAMENT DU FEU

