

PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N°RA09-0047

Valable 5 ans à compter du 13 février 2009

Matériau présenté par : ELITIS
2 bis rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE
FRANCE

Marque commerciale : Collection SERIE LIMITEE :
TP 160 / TP 161 / TP 162 / TP 163 / TP 164 / TP 165 / TP 166

Description sommaire :
Revêtement mural essayé en pose collée sur support M0 non isolant et sur plaque de plâtre à faces cartonnées M1.
Papier peint constitué d'une couche d'encre d'impression sur support non tissé à base de fibres naturelles et synthétiques.
Masse surfacique nominale du support non tissé : 147 g/m².
Masse surfacique nominale totale : 165 g/m².
Epaisseur nominale totale : 160 µm.
Coloris et décors : divers.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

CLASSEMENT(S) : valable(s)	En pose collée	- Sur support M0 non isolant	M1
		- Sur plaque de plâtre cartonnée M1	M1
		- Sur panneau M1 de particules de bois	non déterminé

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA09-0047 annexé.
Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 13 février 2009

Le Technicien
Responsable de l'essai



Franck GOGUEL

Le Chef du laboratoire
Réaction au Feu



Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS