

RÉACTION AU FEU



Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2020AN1466



aitex
textile research institute

RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 20AN1466

Référence de l'échantillon:

“LES PETITES HISTOIRES”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010 + A1 :2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:

“B-s1,d0”

Alcoy, 29/09/2020.

Celia Dolça
LE RESPONSABLE DU DÉPARTAMENT DU FEU