

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

**PROCES-VERBAL N° MZC-07-1658-1M**

et annexe de 0 page

**MATERIAU présenté par :** ELITIS  
2 bis rue Jean Rodier  
31400 Toulouse

**MARQUE COMMERCIALE :** 614.011  
Hera TV541

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu velours d'ameublement 100 % TREVIRA CS ignifugé dans la masse  
Masse surfacique nominale: 450 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : ± 2,1 mm  
Coloris présentés : Divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° MZC-07-1658 du 28 mai 2007

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

**CLASSEMENT :** **M1**

**DURABILITE du classement (article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-25 du code de la c

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé


**A Mazamet, le 9 décembre 2010**

Le Directeur ou son représentant



Richard RICO

Le responsable de l'étude



Sandrine PANIS



ACCREDITATION N°1-0513\*  
PORTEE DISPONIBLE  
SUR WWW.COFRAC.FR

**Direction Régionale Grand Ouest**

Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON - MAZAMET

Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91

SIRET 433 430 832 00082