



**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

V1-07-05-10

PROCES-VERBAL N° MZC-10-2352M

et annexes de 5 pages

MATERIAU présenté par : ELITIS
2 bis rue Jean Rodier
31400 TOULOUSE

MARQUE COMMERCIALE : TV 542

DESCRIPTION SOMMAIRE : Voile pour rideau - 100% polyester Trévira CS ignifugé dans la masse
Masse surfacique nominale: 13 g/m²
Epaisseur : 0,1 mm
Coloris présentés : Divers

RAPPORT D'ESSAI : N° MZC-10-2352 du 7 décembre 2010

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT :

M1

DURABILITE du classement (article 5 de l'annexe 2) : non limité à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-25 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé

A Mazamet, le 7 décembre 2010

Le Directeur ou son représentant

Richard RICO

Le responsable de l'étude

Sandrine PANIS



ACCREDITATION N°1-0513*
PORTEE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

Direction Régionale Grand Ouest
Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON - MAZAMET
Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91
SIRET 433 430 832 00082