

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
 DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 12 mars 2012

N° N020543 - DE/1

et annexe de 5 pages

Matériau présenté par

ELITIS
 2, bis rue Jean Rodier
 31400 TOULOUSE

Marque commerciale

TV 549 SECRET

Description sommaire

Composition globale :
 Tissu 100 % polyester tréviira CS
Masse : (150 ± 10 %) g/m²
Epaisseur : (0,40 ± 10 %) mm
Coloris : Divers

Rapport d'essai

N° N020543 - DE/1 du 12 mars 2012

Nature des essais

Essais au brûleur électrique, essais de propagation de la flamme, essais de gouttes.

Classement

M1

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986)

NON LIMITEE A PRIORI


compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° N020543 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.
 Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 6 pages.


Trappes, le 12 mars 2012

La Responsable de l'essai


 Antonia FAUSSAT



La Responsable du Pôle
 Energie, Environnement et Combustion


 Noëlle LOFERME-PEDESPAN



Accréditation
 N° 1-0606
 Portée disponible
 Sur www.cofrac.fr