

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 28 novembre 2016

N° P162927 - DE/7

Matériau présenté par : Elitis
2 bis rue Jean Rodier
31400 Toulouse
FRANCE

Marque commerciale : TV 563

Description sommaire :

Composition globale : Tissu 100% polyester FR ignifugé dans la masse.

Application : Ameublement tissu et rideaux

Masse : (353 ± 10%) g/m²

Epaisseur : (1,403 ± 10%) mm

Coloris : Divers

Rapport d'essais : N° P162927 - DE/4 du 28 novembre 2016

Nature des essais : Essai au bruleur électrique NF P 92-503 (décembre 1995), essai de propagation de flamme NF P 92-504 (décembre 1995), essai pour matériaux fusibles NF P 92-505 (décembre 1995).
Détermination du classement NF P 92-507 (Février 2004).

Classement :

M1

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P162927 - DE/4 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page.

Trappes, le 24 avril 2019

Le Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie



Maxime MAJ