

Demandeur: **ELITIS, SAS**
2 BIS RUE JEAN RODIER
FR-31400 TOULOUSE

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2019AN1895



**RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 19AN1895

Référence de l'échantillon:

**“ ANGUILE BIG CROCO LEGEND VP 423 + VP
426”**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:

“B-s2,d0”

Alcoy, 10/07/2019.

Celia Dolça
LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU