

Demandeur: **ELITIS, SAS**
2 BIS RUE JEAN RODIER
FR-31400 TOULOUSE

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2019AN1952



aitex
textile research institute

**RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 19AN1952

Référence de l'échantillon:

**“ANGUILLE BIG CROCO LEGEND VP 424, VP 425,
VP 427, VP 428, VP 429”**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:

“B-s2,d0”

Alcoy, 10/07/2018.

Celia Dolça
LE RESPONSABLE DU DÉPARTAMENT DU FEU

