

# RÉACTION AU FEU



Demandeur: **ELITIS, S.A.**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu  
des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2017AN1396



**RÉACTION AU FEU  
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 17AN1396

Référence de l'échantillon:

**" VP 625 / 617 / 615 "**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2:2011 (équivalent EN ISO 11925-2:2010) et UNE-EN 13823:2012 (équivalent EN 13823:2010), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1 :2010 (équivalent EN 13501-1:2007+A1 :2009) comme:

**"B-s2,d0"**

Alcoy, 23/06/2017.



**Celia Dolça**

LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU