

Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu
des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2017AN1392



aitex
textile research institute

**RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 17AN1392

Référence de l'échantillon:

" VP 618 "

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes UNE-EN ISO 11925-2:2011 (équivalent EN ISO 11925-2:2010) et UNE-EN 13823:2012 (équivalent EN 13823:2010), et a été classé suivant la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1 :2010 (équivalent EN 13501-1:2007+A1 :2009) comme:

"B-s2,d0"

Alcoy, 23/06/2017.



Celia Dolça
LE RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU

