

**CSI**

Certificazione e Testing

CSI S.p.A.

Sede Legale - Uffici - Laboratori:
V.le Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
Tel. 0238330.1
Fax 023503940
www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310
Registro Imprese 352168/8620/18
C.F./P.I.: IT11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0051/07/RF

Pratica n.210/07

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE**: Rivestimento.

prodotto da: **ÉLITIS France**
31400 TOULOUSE - FRANCIA

denominato: NATIVES (VP 625 – VP 627 – VP 628 – VP 629)

impiegato come: Rivestimento parete.

posto in opera: Incollato su supporto incombustibile.

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 16/03/2007

Il Direttore del Laboratorio

(Ing. P. CAU)