

Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2018AN1924



aitex
textile research institute

**RÉACTION AU FEU
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

N° 18AN1924

Référence de l'échantillon:

“ VP715 VP716 VP719 VP720 VP722 ”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2007+A1 :2009 comme:

“B-s2,d0”

Alcoy, 09/07/2018.

Celia Dolça

LE RESPONSABLE DU DÉPARTAMENT DU FEU

