

**ESSAI TYPE**

Demandeur: **ELITIS, S.A.**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Observant les tâches décrites pour le système 3 de vérification de conformité et les prestations détaillées dans l'annexe ZA de la norme harmonisée relative au produit UNE-EN 15102:2008+A1:2012 V2



**aitex**  
textile research institute

L'organisme notifié n°0161

N° 13AN2925

Déclare dans son rapport de classification N°2013AN2925 que le revêtement décoratif pour murs référencé comme :

**"MILLE MILLIONS"**

A été soumis à un essai conformément aux exigences précisées dans la norme harmonisée relative au produit, et qu'il se trouve classifié selon la norme, UNE-EN 13501-1, comme:

**"B-s2,d0"**

Valable pour la déclaration de conformité selon le paragraphe ZA.2.2 de la norme relative au produit.

Alcoy, 11/12/ 2013.



**Raquel Muñoz González**  
CHEF DE ZONE LABORATOIRESLE



**Jordi Ferri Pascual**  
RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU

