

ESSAI TYPE

Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Observant les tâches décrites pour le système 3 de vérification de conformité et les prestations détaillées dans l'annexe ZA de la norme harmonisée relative au produit UNE-EN 15102:2008+A1:2012 V2



aitex
textile research institute

L'organisme notifié n°0161

N° 14AN1852

Déclare dans son rapport de classification N°2014AN1852 que le revêtement décoratif pour murs référencé comme :

"ELDORADO"

A été soumis à un essai conformément aux exigences précisées dans la norme harmonisée relative au produit, et qu'il se trouve classifié selon la norme, UNE-EN 13501-1, comme:

"B-s1,d0"

Valable pour la déclaration de conformité selon le paragraphe ZA.2.2 de la norme relative au produit.

Alcoy, 06/08/2014.



Raquel Muñoz González
CHEF DE ZONE LABORATOIRESLE



Jordi Fern Pascual
RESPONSABLE DU DEPARTAMENT DU FEU

