

Demandeur: **ELITIS, S.A.**  
2 BIS RUE JEAN RODIER  
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2020AN1468



**RÉACTION AU FEU  
DES PRODUITS DE CONSTRUCTION**

**N° 20AN1468**

Référence de l'échantillon:

**“VOLVER”**

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2010 et EN 13823:2010 + A1 :2014, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:

**“C-s2,d0”**

Alcoy, 29/09/2020.

**Celia Dolça**  
LE RESPONSABLE DU DÉPARTAMENT DU FEU

